



一：公共法律服务区(面积约887.5平米)

- 1、大厅：约141.4M2
设有：引导台、触摸查询一体机、等候区、书吧、书写台、资料架、意见箱、电子显示屏等
- 2、服务区卫生间：约37M2
- 3、接待受理室01、02、03、04：每间约 16.7M2
- 4、个别谈话室：约 18M2
- 5、司法确认室：约 20.1M2
- 6、公正室：约 20.1M2
- 7、人民调解室：约 42.7M2
- 8、档案室 (64.1M2)
- 9、监控指挥室 (50.1M2)
- 10、心理矫治室：约 41.9M2
- 11、报到登记室：约 14.5M2
- 12、警务检查室：约 14M2
- 13、矫正宣告室(小法庭)：约 43.8M2
- 14、教育培训室：约 56.7M2
- 15、训诫室：约 23.3M2
- 16、远程视频帮教会见室：约 23.3M2
- 17、弱电机房：约12.2M2
- 18、社矫卫生间：约25M2
- 19、母婴室：约10.4M2

二：行政办公区(面积约657.2平米)

- 1、开放办公区 (292.7M2)
- 2、培训会议室 (58.7M2)
- 3、小会议室 (31.8M2)
- 4、01,司法鉴定室 (20M2)
- 5、02,仲裁室 (20M2)
- 6、03,行政复议与诉讼室 (20M2)
- 7、04,法律咨询室 (20M2)
- 8、05,法援工作室 (18M2)
- 9、06,法制宣传室 (18M2)
- 10、强电房 (5.56M2)
- 11、办公区卫生间 (26.4M2)

图例	名称	安装方式	备注
	室内网络格式摄像机	壁挂/吊顶下安装	壁挂安装高度为2.5m
	室内网络半球摄像机	壁挂/吸顶安装	壁挂安装高度为2.5m
	读卡器	壁挂, 底边距地1.4米	具体安装位置待装修确定
	出门按钮	壁挂, 底边距地1.4米	具体安装位置待装修确定
	电控锁	配合门装修安装	

线型	名称	线缆型号/敷设方式
	视频监控线路	UTP Cat6+RVV2*1.0-JDG25-MR/WC/CC
	门禁线路	线缆及套管型号详平面图
	平面-n	表示线路根数, 不标注默认1路。
		表示弱电或配电线缆穿线槽, 有吊顶时吊顶内敷设, 无吊顶时顶下50mm敷设。

FLOOR LAYOUT PLAN
4层安防平面布置图 1:100@A1

设计说明: 1~2根穿20管, 3~4根穿25管, 5~6根穿32管, 6根以上分管敷设, 其余线缆详系统图及平面图。
 施工说明:
 1、本工程所有弱电系统通讯线缆共用一条弱电智能化金属主干线槽敷设。
 2、本工程所有弱电系统电源线有弱电电源槽时线缆均穿槽敷设, 无弱电电源槽时敷设在强电槽内或穿管敷设, 具体规格详系统图。
 3、本工程弱电线缆采用穿金属线槽或穿金属软管沿天花内明敷或穿金属线槽/地板夹层暗敷, 当管槽在暗敷时应采用暗埋敷设, 暗埋管槽由总包负责。
 4、弱电线缆与电力电缆平行敷设时, 有一方在接地的金属线槽或管中间距不小于300mm, 双方都在接地的金属线槽或管中间距不小于150mm。
 5、所有管槽、线槽及弱电箱的金属外壳等均应与等电位连接, 并与大楼的接地系统可靠连接。
 6、所有弱电线缆槽在穿越防火分区、墙等处均作防火封堵。
 7、所有数据信息插座旁设置电源插座, 具体详弱电设计。
 8、装修区域范围详《装修区域平面图》, 装修区域设备及管线以装修后实际为准, 本图不做施工依据。